

Перечень точек приема, отдачи электрической энергии, являющихся местами передачи электрической энергии между ОАО "Тродмаш" и филиалом ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

№ п.п.	Наименование центра питания, присоединения	Место установки расчетного электросчетчика (наименование ПС, РП, РУ, ТП)	Расчётные счётчики		Кэффи-циент ТТ	Кэффи-циент ТН	Расчётный коэффициент	Потери в КЛ и ВЛ, трансформаторах, в случае установки расчётных электросчётчиков не на границе сетей (%; кВт)	10	11
			Заводской №	Тип электро-счётчика						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
Прём электроэнергии из сетей филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"										
1		Яч.9 ПС Р-35	85864735	Ц36850М	400/5	10000/100	8000	Не на границе		-
2		Яч.11 ПС Р-35	85865372	Ц36850М	600/5	10000/100	12000	Не на границе		-
3		Яч.16 ПС Р-35	18139	САЗУ-И670М	200/5	6000/100	2400	Не на границе		-
4		Яч.17 ПС Р-35	30043066	Ф68700В	200/5	10000/100	4000	Не на границе		-
5		Яч.20 ПС Р-35	27514	Ф68700В	200/5	6000/100	2400	Не на границе		-
6		Яч.5 ПС Р-35	1145205	ЕА05РАЛВ3	200/5	10000/100	4000	Не на границе		-
7		Яч.19 ПС Р-35	1145204	ЕА05РАЛВ3	200/5	10000/100	4000	Не на границе		-
8		ВЛ-110 кВ Р20 - А-20 ПС Р-35	45097661	Ц36850	200/5	10000/100	4000	Не на границе		-
9		1, 2 цепь	46077770	Ц36850	200/5	10000/100	4000	Не на границе		-
10		Яч.15 ПС Р-35	2NS2409	Ц36850	120	60	без к.у.	х.х.22680,00 кВтч/мес		-
11		Яч.18 ПС Р-35	2NS2409	Ц36850	120	60	без к.у.	нагрузка 1,42%		-
12		Яч.22 ПС Р-35	2N47973	Ц36850	120	60	без к.у.	х.х.525,60		-
13		ТСН ПС Р-35	007467014000992	Ц36803В	30		30	нагрузка 10,83%		-
14		Яч.21 ПС Р-35	6N800468	Ц36850	200/5	10000/100	без к.у.	Не на границе		-
15		Яч.39 ПС Р-35	0106080899	СЭТ-4ТМ	200/5	10000/100	4000	Не на границе		-

Заказчик  
ОАО "МРСК Юга"

Исполнитель  
ОАО "Тродмаш"

Начальник Департамента  
транспорта электроэнергети  
ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

*И.И. Дубинин*  
(Должность)

*Нарогаев С.В.*  
(ФИО)

